



АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация, 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 21, тел. (факс) (8-351-44) 3-22-35 тел. (8-351-44) 3-21-12

от « 18 » 08 2013 г. № 4434
на № _____ от « _____ » _____ 20 г.

Управляющему ООО «Стройград+»
Петриды И.А.

Уважаемый Иван Александрович!

В ответ на Ваш запрос от 2/8.08.2013 №С2-4/639 сообщаем следующее:

На территории Сосновского муниципального района действует норматив на нагрев горячей воды в размере 0,1763 Гкал в расчете на 1 человека в месяц (при наличии ванны). Данный норматив утвержден постановлением администрации Сосновского муниципального района от 17.01.2013 № 212 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.01.2010 года №569.

При расчете норматива в формуле было принято 105 литров горячей воды в сутки на человека или 3,15 м³ в месяц (основание: СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3). Соответственно, норматив на нагрев воды при расчетах с населением по показаниям индивидуальных приборов учета составит 0,1763 Гкал/чел /3,15 м³ = 0,056 Гкал/ м³.

Заместитель главы района,
председатель Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
Сосновского муниципального района

А.Г.Меркушкин

Титова Н.Г.
83514432127